



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprobación BR41017004

SOLICITANTE PROVEEDOR

NEXANS BRASIL S.A.

CNPJ: 31.860.364/0014-90

AV. CORONEL PHIDIAS TÁVORA, 100, PAVUNA, ZIP: 021535-510 – RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL

FABRICANTE

NEXANS BRASIL S.A.

CNPJ: 31.860.364/0014-90

AV. CORONEL PHIDIAS TÁVORA, 100, PAVUNA, ZIP: 021535-510 – RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL

Bureau Veritas Certification certifica que el Producto en el alcance de suministro especificado a continuación ha sido evaluado y se ha encontrado que cumple con los requisitos de los documentos de referencia.

Documento de Referencia

ABNT NBR 13248:2014, Decreto nº 131 de 23/03/2022 del INMETRO.

Ámbito de aplicación

ALAMBRES, CABLES Y CORDONES FLEXIBLES ELÉCTRICOS.

Familia: Cable de alimentación flexible, aislamiento compuesto termoendurecible EPR, cubierta compuesta de poliolefina termoplástica, 90°C, hasta 0,6/1kV; de acuerdo al artículo 1.n, del anexo específico E, de la Decreto INMETRO nº 131/2022

Secciones: 1x1,5mm² à 1x500mm²; 2x1,5 à 2x300mm², 3x1,5 à 3x300mm² e 4x1,5 à 4x240mm² e 5x1,5 à 5x95mm²

Fecha de inicio de certificación: **13 DE DICIEMBRE DE 2023.**

Fecha de vencimiento de la certificación: **12 DE DICIEMBRE DE 2028.**

Este Certificado de conformidad se emitió de acuerdo con el modelo de certificación 5 y es válido solo acompañado de las páginas 1 a 10. La validez de este Certificado de conformidad está vinculada a las evaluaciones de mantenimiento y tratamiento de posibles no conformidades de acuerdo con las pautas de certificación de Bureau Veritas y previstas en el RAC específico.

Para verificar la condición actualizada de este Certificado de Cumplimiento, consulte la base de datos de Inmetro de productos y servicios certificados.

Número do contrato: **6129521**

Certificado de: **13 DE DICIEMBRE DE 2021.**

Bruno Bomtorim Moreira

Gerente Técnico de Certificação de Produtos

Bureau Veritas Certification

Rua Piaui, 435, Santa Paula

Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil

www.bureauveritascertification.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2402271202002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprobación

BR41017004

Lista de Productos

Marca	Modelo (s) (nombre comercial del modelo)	Descripción (Descripción técnica del modelo)	Código de barras (cuando exista)
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 1 x 1,5 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 43.3 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 1 x 2,5 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 57.5 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 1 x 4 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 73.9 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 1 x 6 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 94.8 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 1 x 10 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 141.8 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 1 x 16 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 200.1 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 1 x 25 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 299.1 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 1 x 35 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 395.6 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 1 x 50 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 547.9 kg	No aplicable



**BUREAU
VERITAS**
240227120202

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprobación

BR41017004

Marca	Modelo (s) (nombre comercial del modelo)	Descripción (Descripción técnica del modelo)	Código de barras (cuando exista)
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 1 x 70 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 747.4 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 1 x 95 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 980.7 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 1 x 120 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 1222 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 1 x 150 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 1516 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 1 x 185 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 1827 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 1 x 240 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 2392 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 1 x 300 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 2922 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 1 x 400 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 3873 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 1 x 500 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 4870 kg	No aplicable



BUREAU
VERITAS
2402271202002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprobación

BR41017004

Marca	Modelo (s) (nombre comercial del modelo)	Descripción (Descripción técnica del modelo)	Código de barras (cuando exista)
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 2 x 1,5 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 90.92 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 2 x 2,5 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 125.9 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 2 x 4 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 166.8 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 2 x 6 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 218.7 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 2 x 10 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 329.5 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 2 x 16 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 466.5 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 2 x 25 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 711.2 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 2 x 35 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 956.5 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 2 x 50 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 1218 kg	No aplicable



BUREAU
VERITAS
240227120202

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprobación

BR41017004

Marca	Modelo (s) (nombre comercial del modelo)	Descripción (Descripción técnica del modelo)	Código de barras (cuando exista)
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 2 x 70 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 1698 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 2 x 95 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 2364 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 2 x 120 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 2952 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 2 x 150 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 3659 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 2 x 185 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 4480 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 2 x 240 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 5839 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 2 x 300 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 7188 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 3 x 1,5 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 106.5 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 3 x 2,5 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 149.9 kg	No aplicable



BUREAU
VERITAS
240227120202

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprobación

BR41017004

Marca	Modelo (s) (nombre comercial del modelo)	Descripción (Descripción técnica del modelo)	Código de barras (cuando exista)
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 4 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 202.6 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 6 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 270.2 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 10 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 405.2 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 16 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 600.1 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 25 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 914.4 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 35 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 1238 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 50 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 1651 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 70 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 2297 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 95 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 3033 kg	No aplicable



BUREAU
VERITAS
240227120202

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprobación

BR41017004

Marca	Modelo (s) (nombre comercial del modelo)	Descripción (Descripción técnica del modelo)	Código de barras (cuando exista)
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 120 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 3842 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 150 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 4787 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 180 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 5839 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 240 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 7502 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 3 x 300 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 9717 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 4 x 1,5 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 132.5 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 4 x 2,5 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 180.7 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 4 x 4 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 247.4 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 4 x 6 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 339.5 kg	No aplicable



BUREAU
VERITAS
240227120202

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprobación

BR41017004

Marca	Modelo (s) (nombre comercial del modelo)	Descripción (Descripción técnica del modelo)	Código de barras (cuando exista)
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 4 x 10 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 531.2 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 4 x 16 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 759.3 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 4 x 25 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 1166 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 4 x 35 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 1570 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 4 x 50 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 2170 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 4 x 70 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 2999 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 4 x 95 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 3973 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 4 x 120 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 5049 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0.6/1 KV Sección: 4 x 150 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 6324 kg	No aplicable



BUREAU
VERITAS
2402271202002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprobación

BR41017004

Marca	Modelo (s) (nombre comercial del modelo)	Descripción (Descripción técnica del modelo)	Código de barras (cuando exista)
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 4 x 185 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 7589 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 4 x 240 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 10063 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 5 x 1,5 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 162.0 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 5 x 2,5 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 221.2 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 5 x 4 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 312.2 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 5 x 6 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 417.1 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 5 x 10 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 600.7 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 5 x 16 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 891.2 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 5 x 25 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 1366 kg	No aplicable



BUREAU
VERITAS
240227120202

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprobación BR41017004

Marca	Modelo (s) (nombre comercial del modelo)	Descripción (Descripción técnica del modelo)	Código de barras (cuando exista)
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 5 x 35 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 1847 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 5 x 50 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 2634 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 5 x 70 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 3656 kg	No aplicable
Nexans	HEPR-SHF1 0,6/1 KV Sección: 5 x 95 mm ²	NBR 13248 Cable flexible de alimentación 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - Aislamiento y cubierta extruida de baja emisión de humo no halogenada - Clase 5 Largo 1000 m / Masa bruta 4758 kg	No aplicable

Documentación Técnica

Auditoría del fabricante realizada en: 10/10/2023

Informes de prueba: 12481123-1 e 12491123-1 de 08/01/2024 de 08/01/2024 emitido por Lab System
- CRL-0154

Histórico

Fecha de emisión	Descripción
27/02/2024	Rev. 00 – Recertificación de certificado BR32941006.



**BUREAU
VERITAS**
2402271202002

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br

